

EAC

Серия ВУ № 0000074

Золотарёва Марина Маратовна

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00699

№ п/п	Описание элементов конструкции кабелей	Марка кабеля	Класс опасности
1	2	3	4
1	Медные жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластика, оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в том числе с медным экраном под оболочкой: с числом жил 1, 2, 3, 4, 5 номинальным сечением жилы от 1,5 мм ² до 50 мм ² включительно на номинальное напряжение 0,66 кВ; с числом жил 1 номинальным сечением жилы от 1,5 мм ² до 1000 мм ² включительно; с числом жил 3, 4 номинальным сечением жилы от 1,5 мм ² до 400 мм ² включительно; с числом жил 2, 5 номинальным сечением жилы от 1,5 мм ² до 240 мм ² включительно на номинальное напряжение 1 кВ.	ВВГнг(А), ВВГЭнг(А)	класс пожарной опасности П16.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012
2	Алюминиевые жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластика, оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в том числе с медным экраном под оболочкой: с числом жил 1, 2, 3, 4, 5 номинальным сечением жилы от 2,5 мм ² до 50 мм ² включительно на номинальное напряжение 0,66 кВ; с числом жил 1 номинальным сечением жилы от 2,5 мм ² до 1000 мм ² включительно; с числом жил 3, 4 номинальным сечением жилы от 2,5 мм ² до 400 мм ² включительно; с числом жил 2, 5 номинальным сечением жилы от 2,5 мм ² до 240 мм ² включительно на номинальное напряжение 1 кВ.	АВВГнг(А), АВВГЭнг(А)	класс пожарной опасности П16.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012
3	Медные жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластика, оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом жил 2 и 3 номинальным сечением жилы от 1,5 мм ² до 16 мм ² включительно на номинальное напряжение до 1 кВ включительно, плоские	ВВГ-Пнг(А)	класс пожарной опасности П16.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012
4	Алюминиевые жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластика, оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом жил 2 и 3 номинальным сечением жилы от 2,5 мм ² до 16 мм ² включительно на номинальное напряжение до 1 кВ включительно, плоские	АВВГ-Пнг(А)	класс пожарной опасности П16.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Золотарёва Марина Маратовна

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00699

№ п/п	Описание элементов конструкции кабелей	Марка кабеля	Класс опасности
1	2	3	4
5	Медные жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластика, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести: с числом жил 2, 3, 4, 5 номинальным сечением жилы от 1,5 мм ² до 50 мм ² включительно на номинальное напряжение 0,66 кВ; с числом жил 3, 4 номинальным сечением жилы от 1,5 мм ² до 400 мм ² включительно; с числом жил 2, 5 номинальным сечением жилы от 1,5 мм ² до 240 мм ² включительно на номинальное напряжение 1 кВ; с числом жил 1 номинальным сечением жилы от 10 мм ² до 630 мм ² включительно, на номинальное напряжение 1 кВ, только для эксплуатации в сетях постоянного напряжения.	ВВШвнг(А)	класс пожарной опасности П16.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012
6	Алюминиевые жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластика, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести: с числом жил 2, 3, 4, 5 номинальным сечением жилы от 2,5 мм ² до 50 мм ² включительно на номинальное напряжение 0,66 кВ; с числом жил 3, 4 номинальным сечением жилы от 2,5 мм ² до 400 мм ² включительно, с числом жил 2, 5 номинальным сечением жилы от 2,5 мм ² до 240 мм ² включительно на номинальное напряжение 1 кВ; с числом жил 1 номинальным сечением жилы от 16 мм ² до 630 мм ² включительно, на номинальное напряжение 1 кВ, только для эксплуатации в сетях постоянного напряжения.	АВВШвнг(А)	класс пожарной опасности П16.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012


Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации


(подпись)

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Золотарева Марина Маратовна

ТУП "Оборудование для сертификации" им. А. Т. Никольского" зап. 694-2018. - 5000

Серия ВУ № 0001960