

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	ВУ/112 005.01
БСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия "Витебский
центр стандартизации, метрологии и сертификации",
ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.11. 005.01 00067

Дата регистрации 27 июня 2022 г.

Действителен по 19 марта 2025 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б», регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 300528652

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б»

Продукция кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, на номинальное напряжение (6, 10, 15, 20) кВ (сведения о кабельной продукции, обеспечивающие её идентификацию согласно приложению 1 к сертификату соответствия на бланках № 1040484, № 1040485), серийное производство.

ТУ ВУ 300528652.080-2021 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 15, 20, 30, 35, 45 кВ».

Код ОКП РБ 27.32.14

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 60

соответствует требованиям СТБ ИЕС 60502-2-2018 (разделы 4-11; 13, 14; пункты 16.2-16.4, 17.4, 17.5, 17.7, 17.9; подпункты 18.2.4-18.2.7, 18.2.9, 18.2.10, пункты 19.5-19.11; 19.16), ГОСТ 18690-2012 (пункты 3.1 – 3.4).

Сертификат соответствия выдан на основании протоколов испытаний № С10-2020 от 16.03.2020, № С11-2020 от 18.03.2020, № С17-2020 от 01.06.2020, № С03-2019 от 08.04.2019, №С11-2022 от 20.06.2022 Электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0963; отчёта об анализе состояния производства №1361 от 19.03.2020 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 005.01.

Дополнительная информация

Выдан взамен сертификата соответствия № ВУ/112 03.11. 005.01 00048 от 23.02.2022 на основании заявления №01-07/11301 от 21.06.2022. Расширение ассортиментного перечня сертифицированной продукции.

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор



П.Л.Яковлев

М.М.Золотарёва

№ 0298016

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 03.11. 005.01 00067
от 27.06.2022
(бланк 0298016)
Листов 2 Лист 1

№ пп	Описание элементов конструкции кабеля	Марка кабеля
1	2	3
1	Одна или три медные жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, наружная оболочка из полиэтилена.	ПвП ПвПг ПвПгж ПвП2г ПвП2гж
2	Одна или три медные жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, усиленная наружная оболочка из полиэтилена.	ПвПу ПвПуг ПвПугж ПвПу2г ПвПу2гж
3	Одна или три алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, наружная оболочка из полиэтилена.	АПвП АПвПг АПвПгж АПвП2г АПвП2гж
4	Одна или три алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, усиленная наружная оболочка из полиэтилена.	АПвПу АПвПуг АПвПугж АПвПу2г АПвПу2гж
5	Три медные жилы номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, наружная оболочка из полиэтилена.	ПвБП ПвБПг ПвБПгж ПвБП2г ПвБП2гж
6	Три медные жилы номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, усиленная наружная оболочка из полиэтилена.	ПвБПу ПвБПуг ПвБПугж ПвБПу2г ПвБПу2гж
7	Три алюминиевые жилы номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, наружная оболочка из полиэтилена.	АПвБП АПвБПг АПвБПгж АПвБП2г АПвБП2гж
8	Три алюминиевые жилы номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, усиленная наружная оболочка из полиэтилена.	АПвБПу АПвБПуг АПвБПугж АПвБПу2г АПвБПу2гж

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор



 П.Л.Яковлев

 М.М.Золотарёва

№ пп	Описание элементов конструкции кабелей	Марка кабеля
1	2	3
9	Три медные жилы номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, наружная оболочка из полиэтилена.	ПвКП ПвКПг ПвКПгж ПвКП2г ПвКП2гж
10	Три алюминиевые жилы номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, наружная оболочка из полиэтилена.	АПвКП АПвКПг АПвКПгж АПвКП2г АПвКП2гж
11	Одна или три медные жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава, наружная оболочка из полиэтилена.	ПвКаП ПвКаПг ПвКаПгж ПвКаП2г ПвКаП2гж
12	Одна или три алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава, наружная оболочка из полиэтилена.	АПвКаП АПвКаПг АПвКаПгж АПвКаП2г АПвКаП2гж
ИТОГО: 12 (двенадцать) позиций		

Примечания:

1. Условное обозначение в марке кабеля герметизирующих элементов (при их наличии в конструкции кабеля):

г – водоблокирующие ленты под металлическим экраном;

2 - алюмополимерная лента под наружной оболочкой (для небронированных кабелей) или под подушкой под броню (для бронированных кабелей);

ж – дополнительная продольная герметизация токопроводящих жил водоблокирующими элементами (нити, ленты);

2. При наличии в конструкции кабеля:

экрана из алюминиевых проволок в условное обозначение кабеля вводится буква «А» или «АL» после сечения экрана;

экрана из проволок термо-коррозионностойкого алюминиевого сплава в условное обозначение кабеля вводятся буквы «А(ТАС)» после сечения экрана;

общего экрана из медных проволок в условное обозначение кабеля вводится буква «о» после сечения экрана;

общего экрана из алюминиевых проволок в условное обозначение кабеля вводятся буквы «оА» после сечения экрана;

общего экрана из проволок термо-коррозионностойкого алюминиевого сплава в условное обозначение кабеля вводится буква «оА(ТАС)» после сечения экрана.

3. Класс пожарной опасности кабелей - О2.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012. По согласованию с заказчиком в кабелях допускается накладывать дополнительную оболочку из поливинилхлоридного пластика, в данном случае в обозначение марки кабеля добавляется буква «В» (например, АПвПВг), при этом класс пожарной опасности кабеля – О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012.

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор



П.Л.Яковлев

М.М.Золотарёва

№ 1040485