



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Регистрационный номер № ОГН4.RU.1112 от 08.07.2019 года. Юридический адрес: 119530, Российская Федерация, город Москва, Очаковское шоссе, дом 34, помещение VII, комната № 6, телефон/факс: +7 (495) 481-33-80, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.BY.1112.B00869

П 01380

Срок действия с 02.12.2020 по 01.12.2023

ПРОДУКЦИЯ:

Кабели силовые пониженной горючести, пониженной пожарной опасности на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, марки кабеля приведены в Приложении на бланке ПП 00510. Продукция изготовлена в соответствии ТУ BY 300528652.028-2012 с изм. № 8 «Кабели силовые и контрольные пониженной горючести, пониженной пожарной опасности. Технические условия» серийный выпуск

КОД ОК 034-2014: 27.32.13.110

КОД ТН ВЭД РФ: 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (пп. 4.4-4.6, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.7-5.2.1.12, 5.2.1.14-5.2.1.18, 5.2.2.1-5.2.2.3, 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1-5.2.5.4, 5.2.7.1-5.2.7.4, 5.2.8.1 – 5.2.8.4, 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.6),
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пп. 5.3, 5.4, 5.6),
ГОСТ 12.2.007.14-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности» (п. 2)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», УНП 300528652. Юридический адрес: 210036, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Московский, д. 94-Б, телефон: +375 (212) 48-01-12, факс: +375 (212) 48-01-13, e-mail: info@vikab.by

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект». Юридический адрес: 210036, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Московский, д. 94-Б, телефон: +375 (212) 48-01-12, факс: +375 (212) 48-01-13, e-mail: info@vikab.by

НА ОСНОВАНИИ Акта о результатах состояния производства № 16 от 22.01.2020 г.;
Протоколов испытаний № 42ИЛНВОИГС от 05.03.2020 г., № 43ИЛНВОИГС от 05.03.2020 г.,
№ 44ИЛНВОИГС от 05.03.2020 г. Испытательного центра ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», регистрационный № ОГН4.RU.2728 от 08.07.2019 г., срок действия до 07.07.2022 г.;
Протокола испытаний № ОГН9.RU.2602-008/03-2020 от 26.03.2020 г., Испытательного центра «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ», регистрационный № ОГН9.RU.2602 от 26.02.2019 г., срок действия до 25.02.2022 г.;
Акта экспертной группы № 16 от 15.04.2020 г.;
Решения о выдаче сертификата соответствия № 16 от 01.12.2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 2d.



Руководитель органа по сертификации

Эксперт

Подпись
Подпись

Е.Л. Соловьева
инициалы, фамилия

В.Г. Блохин
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.ВУ.1112.В00869

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

27.32.13.110/
8544 49 950 9

Кабели силовые пониженной горючести,
пониженной пожарной опасности
на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ марок:
ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), АВВГнг(А), АВВГЭнг(А),
ПвВНнг(А), ПвВГнг(В), ПвВГЭнг(А), АПвВГнг(А),
АПвВГнг(В), АПвВГЭнг(А),
ВБШнг(А), ПвБШнг(А), ПвБШнг(В), АВБШнг(А),
АПвБШнг(А), АПвБШнг(В),
ВКШнг(А), ПвКШнг(В), АВКШнг(А),
АПвКШнг(В), ВКашнг(А), ПвКашнг(В),
АВКашнг(А), АПвКашнг(В),
ВВГ-Пнг(А), ПвВГ-Пнг(А), АВВГ-Пнг(А),
АПвВГ-Пнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS,
АВВГнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ПвВГнг(А)-LS,
ПвВГЭнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS,
АПвВГЭнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS,
ПвБШнг(А)-LS, АВБШнг(А)-LS,
АПвБШнг(А)-LS, ВКШнг(А)-LS,
ПвКШнг(А)-LS, АВКШнг(А)-LS,
АПвКШнг(А)-LS, ВКашнг(А)-LS,
ПвКашнг(А)-LS, АВКашнг(А)-LS,
АПвКашнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS,
ПвВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, АПвВГ-Пнг(А)-LS, где
индекс «нг» в марках означает не распространение
горения, индекс «LS» в марках означает низкое
дымо- и газовыделение.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственное объединение «Энергокомплект»,
юридический адрес: 210036, Республика Беларусь,
г. Витебск, пр-т Московский, д. 94-Б

ТУ ВУ 300528652.028-2012
с изм. № 8



Руководитель органа по сертификации

М.П.

подпись

Е.Л. Соловьева
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.Г. Блохин
инициалы, фамилия