

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия "Витебский
центр стандартизации, метрологии и сертификации",
ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.11. 005.01 00041

Дата регистрации 12 января 2022 г.

Действителен по 24 июня 2026 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б», регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 300528652

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б»

Продукция кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе с броней типов Б, К, Ка, на номинальное напряжение (6, 10, 15, 20, 30, 35) кВ, климатического исполнения УХЛ, в том числе ХЛ (сведения о кабельной продукции, обеспечивающие её идентификацию согласно приложению 1 к сертификату соответствия на бланках №№ 1040401–1040405), серийное производство.

ТУ ВУ 300528652.080-2021 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 15, 20, 30, 35, 45 кВ».

Код ОКП РБ 27.32.14

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 60

соответствует требованиям ГОСТ Р 55025-2012 (пункты 4.3–4.5; подпункты 5.2.1.1–5.2.1.6; 5.2.1.8–5.2.1.11; 5.2.1.13–5.2.1.21; 5.2.1.23; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.2.5–5.2.2.10; 5.2.2.12; 5.2.3; 5.2.4.1 –5.2.4.3; 5.2.4.5; 5.2.5.1; 5.2.5.2; 5.2.5.5; 5.2.7; пункты 6.1; 6.2; подпункты 6.3.2–6.3.4), ГОСТ 31565-2012 (пункт 5.3; 5.5; 5.6; 5.7).

Сертификат соответствия выдан на основании протоколов испытаний № С 21-2021, № С 21/1-2021, № С 21/2-2021 от 01.06.2021 Электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0963; отчёта об анализе состояния производства от 02.06.2021 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 005.01.

Дополнительная информация Средний срок службы кабелей не менее 30 лет. Условия хранения кабелей должны соответствовать условиям 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69.

Выдан взамен сертификата соответствия № ВУ/112 03.11. 005.01 00017 от 25.06.2021 на основании заявления № 8 от 04.01.2022. Переиздание технических условий с присвоением нового номера.

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор



П.Л.Яковлев

М.М.Золотарёва

№ 0165930

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 03.11. 005.01 00041
от 12.01.2022
(бланк 0165930)
Листов 5 Лист 1

№ пп	Описание элементов конструкции кабелей	Марка кабеля	Класс пожарной опасности
1	2	3	4
1	Одна или три медные или алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением (25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² и с числом жил 3 номинальным сечением (25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, наружная оболочка из полимерной композиций, не содержащей галогенов. Климатическое исполнение УХЛ, в том числе ХЛ.	ПвП нг(А)-HF АПвП нг(А)-HF ПвПг нг(А)-HF АПвПг нг(А)-HF ПвПгж нг(А)-HF АПвПгж нг(А)-HF ПвП2г нг(А)-HF АПвП2г нг(А)-HF ПвП2гж нг(А)-HF АПвП2гж нг(А)-HF ПвП нг(А)-HF-ХЛ АПвП нг(А)-HF-ХЛ ПвПг нг(А)-HF-ХЛ АПвПг нг(А)-HF-ХЛ ПвПгж нг(А)-HF-ХЛ АПвПгж нг(А)-HF-ХЛ ПвП2г нг(А)-HF-ХЛ АПвП2г нг(А)-HF-ХЛ ПвП2гж нг(А)-HF-ХЛ АПвП2гж нг(А)-HF-ХЛ	П16.8.1.2.1
		ПвП нг(В)-HF АПвП нг(В)-HF ПвПг нг(В)-HF АПвПг нг(В)-HF ПвПгж нг(В)-HF АПвПгж нг(В)-HF ПвП2г нг(В)-HF АПвП2г нг(В)-HF ПвП2гж нг(В)-HF АПвП2гж нг(В)-HF ПвП нг(В)-HF-ХЛ АПвП нг(В)-HF-ХЛ ПвПг нг(В)-HF-ХЛ АПвПг нг(В)-HF-ХЛ ПвПгж нг(В)-HF-ХЛ АПвПгж нг(В)-HF-ХЛ ПвП2г нг(В)-HF-ХЛ АПвП2г нг(В)-HF-ХЛ ПвП2гж нг(В)-HF-ХЛ АПвП2гж нг(В)-HF-ХЛ	П2.8.1.2.1

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор



№ 1640401

П.Л.Яковлев

М.М.Золотарёва

РУП "Белорусская государственная метрологическая служба" за № 246/2020, г. 40/000

1	2	3	4
2	Одна или три медные или алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением (25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² и с числом жил 3 номинальным сечением (25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, усиленная наружная оболочка из полимерной композиций, не содержащей галогенов. Климатическое исполнение УХЛ, в том числе ХЛ.	ПвПу нг(А)-НФ АПвПу нг(А)-НФ ПвПуг нг(А)-НФ АПвПуг нг(А)-НФ ПвПугж нг(А)-НФ АПвПугж нг(А)-НФ ПвПу2г нг(А)-НФ АПвПу2г нг(А)-НФ ПвПу2гж нг(А)-НФ АПвПу2гж нг(А)-НФ ПвПу нг(А)-НФ-ХЛ АПвПу нг(А)-НФ-ХЛ ПвПуг нг(А)-НФ-ХЛ АПвПуг нг(А)-НФ-ХЛ ПвПугж нг(А)-НФ-ХЛ АПвПугж нг(А)-НФ-ХЛ ПвПу2г нг(А)-НФ-ХЛ АПвПу2г нг(А)-НФ-ХЛ ПвПу2гж нг(А)-НФ-ХЛ АПвПу2гж нг(А)-НФ-ХЛ	П16.8.1.2.1
		ПвПу нг(В)-НФ АПвПу нг(В)-НФ ПвПуг нг(В)-НФ АПвПуг нг(В)-НФ ПвПугж нг(В)-НФ АПвПугж нг(В)-НФ ПвПу2г нг(В)-НФ АПвПу2г нг(В)-НФ ПвПу2гж нг(В)-НФ АПвПу2гж нг(В)-НФ ПвПу нг(В)-НФ-ХЛ АПвПу нг(В)-НФ-ХЛ ПвПуг нг(В)-НФ-ХЛ АПвПуг нг(В)-НФ-ХЛ ПвПугж нг(В)-НФ-ХЛ АПвПугж нг(В)-НФ-ХЛ ПвПу2г нг(В)-НФ-ХЛ АПвПу2г нг(В)-НФ-ХЛ ПвПу2гж нг(В)-НФ-ХЛ АПвПу2гж нг(В)-НФ-ХЛ	П2.8.1.2.1

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор



П.Л.Яковлев

М.М.Золотарёва

№ 1040402

1	2	3	4
3	Три медные или алюминиевые жилы номинальным сечением (25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм², изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, наружная оболочка из полимерной композиций, не содержащей галогенов. Климатическое исполнение УХЛ, в том числе ХЛ.	ПвБП нг(А)-HF АПвБП нг(А)-HF ПвБПг нг(А)-HF АПвБПг нг(А)-HF ПвБПгж нг(А)-HF АПвБПгж нг(А)-HF ПвБП2г нг(А)-HF АПвБП2г нг(А)-HF ПвБП2гж нг(А)-HF АПвБП2гж нг(А)-HF ПвБП нг(А)-HF-ХЛ АПвБП нг(А)-HF-ХЛ ПвБПг нг(А)-HF-ХЛ АПвБПг нг(А)-HF-ХЛ ПвБПгж нг(А)-HF-ХЛ АПвБПгж нг(А)-HF-ХЛ ПвБП2г нг(А)-HF-ХЛ АПвБП2г нг(А)-HF-ХЛ ПвБП2гж нг(А)-HF-ХЛ АПвБП2гж нг(А)-HF-ХЛ	П16.8.1.2.1
4	Три медные или алюминиевые жилы номинальным сечением (25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм², изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, наружная оболочка из полимерной композиций, не содержащей галогенов. Климатическое исполнение УХЛ, в том числе ХЛ.	ПвКП нг(А)-HF АПвКП нг(А)-HF ПвКПг нг(А)-HF АПвКПг нг(А)-HF ПвКПгж нг(А)-HF АПвКПгж нг(А)-HF ПвКП2г нг(А)-HF АПвКП2г нг(А)-HF ПвКП2гж нг(А)-HF АПвКП2гж нг(А)-HF ПвКП нг(А)-HF-ХЛ АПвКП нг(А)-HF-ХЛ ПвКПг нг(А)-HF-ХЛ АПвКПг нг(А)-HF-ХЛ ПвКПгж нг(А)-HF-ХЛ АПвКПгж нг(А)-HF-ХЛ ПвКП2г нг(А)-HF-ХЛ АПвКП2г нг(А)-HF-ХЛ ПвКП2гж нг(А)-HF-ХЛ АПвКП2гж нг(А)-HF-ХЛ	П16.8.1.2.1

Руководитель органа
по сертификации - директор



П.Л.Яковлев

Эксперт-аудитор

М.М.Золотарёва

№ 1040403

1	2	3	4
5	Одна или три медные или алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением (25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм² и с числом жил 3 номинальным сечением (25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм², изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава, наружная оболочка из полимерной композиций, не содержащей галогенов. Климатическое исполнение УХЛ, в том числе ХЛ.	ПвКаП нг(А)-HF АПвКаП нг(А)-HF ПвКаПг нг(А)-HF АПвКаПг нг(А)-HF ПвКаПгж нг(А)-HF АПвКаПгж нг(А)-HF ПвКаП2г нг(А)-HF АПвКаП2г нг(А)-HF ПвКаП2гж нг(А)-HF АПвКаП2гж нг(А)-HF ПвКаП нг(А)-HF-ХЛ АПвКаП нг(А)-HF-ХЛ ПвКаПг нг(А)-HF-ХЛ АПвКаПг нг(А)-HF-ХЛ ПвКаПгж нг(А)-HF-ХЛ АПвКаПгж нг(А)-HF-ХЛ ПвКаП2г нг(А)-HF-ХЛ АПвКаП2г нг(А)-HF-ХЛ ПвКаП2гж нг(А)-HF-ХЛ АПвКаП2гж нг(А)-HF-ХЛ ПвКаП нг(В)-HF АПвКаП нг(В)-HF ПвКаПг нг(В)-HF АПвКаПг нг(В)-HF ПвКаПгж нг(В)-HF АПвКаПгж нг(В)-HF ПвКаП2г нг(В)-HF АПвКаП2г нг(В)-HF ПвКаП2гж нг(В)-HF АПвКаП2гж нг(В)-HF ПвКаП нг(В)-HF-ХЛ АПвКаП нг(В)-HF-ХЛ ПвКаПг нг(В)-HF-ХЛ АПвКаПг нг(В)-HF-ХЛ ПвКаПгж нг(В)-HF-ХЛ АПвКаПгж нг(В)-HF-ХЛ ПвКаП2г нг(В)-HF-ХЛ АПвКаП2г нг(В)-HF-ХЛ ПвКаП2гж нг(В)-HF-ХЛ АПвКаП2гж нг(В)-HF-ХЛ	П16.8.1.2.1 П2.8.1.2.1

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор



П.Л.Яковлев

М.М.Золотарёва

№ 1040404

Примечание:

1. Условное обозначение в марке кабеля герметизирующих элементов (при их наличии в конструкции кабеля):

г – водоблокирующие ленты под металлическим экраном;

2 – алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана под наружной оболочкой (для небронированных кабелей) или под подушкой под броню (для бронированных кабелей);

ж – дополнительная продольная герметизация токопроводящих жил водоблокирующими элементами (нити, ленты);

2. Обозначение брони из круглых стальных оцинкованных проволок производится указанием в записи марки кабеля символов «К» или «Кс» по требованию заказчика.

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор



[Signature]

П.Л.Яковлев

[Signature]

М.М.Золотарёва

№ 1040405