



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ИНТЕРГАЗСЕРТ  
РОСС RU.31570.04ОГНО

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Регистрационный номер № ОГН4.RU.1112 от 08.07.2019 года. Юридический адрес: 119530, Российская Федерация, город Москва, Очаковское шоссе, дом 34, помещение VII, комната № 6, телефон/факс: +7 (495) 481-33-80, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.ВУ.1112.В01047

П 01632

Срок действия с 31.03.2021 ПО 30.03.2024

### ПРОДУКЦИЯ:

Кабели силовые огнестойкие не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, марки кабелей приведены в Приложении на бланке ПП 02374  
Продукция изготовлена в соответствии ТУ ВУ 300528652.023-2012 с изм. № 6 «Кабели силовые и контрольные огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением. Технические условия» серийный выпуск

КОД ОК 034-2014: 27.32.13.110

КОД ТН ВЭД РФ: 8544 49 950 9

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (пп. 4.4-4.6, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.7-5.2.1.12, 5.2.1.14-5.2.1.18, 5.2.2.1-5.2.2.3, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.3, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1-5.2.5.4, 5.2.7.1-5.2.7.4, 5.2.8.1 – 5.2.8.4, 6.2, 6.3.2; 6.3.3; 6.3.5; 6.3.6),  
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пп. 5.3, 5.4, 5.6, 5.8),  
ГОСТ 12.2.007.14-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности» (п. 2).

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», УНП 300528652. Юридический адрес: 210036, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Московский, д. 94-Б, телефон: +375 (212) 48-01-12, факс: +375 (212) 48-01-13, e-mail: info@vikab.by

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Обществу с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект». Юридический адрес: 210036, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Московский, д. 94-Б, телефон: +375 (212) 48-01-12, факс: +375 (212) 48-01-13, e-mail: info@vikab.by

**НА ОСНОВАНИИ** Акта о результатах состояния производства № 17 от 22.01.2020 г. Протоколов испытаний № 45ИЛНВОИГС от 05.03.2020 г., № 46ИЛНВОИГС от 05.03.2020 г., № 47ИЛНВОИГС от 05.03.2020 г., № 95ИЛНВОИГС от 27.11.2020 г. Испытательного центра ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», регистрационный № ОГН4.RU.2728 от 08.07.2019 г., срок действия до 07.07.2022 г. Протокола испытаний № ОГН9.RU.2602-010/03-2020 от 26.03.2020 г., Испытательного центра «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ», регистрационный № ОГН9.RU.2602 от 26.02.2019 г., срок действия до 25.02.2022 г.; Акта экспертной группы № 17 от 15.07.2020 г.; Дополнения № 1 от 01.12.2020 г. к Акту экспертной группы № 17 от 15.07.2020 г.; Решения о выдаче сертификата соответствия № 17 от 29.03.2021 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации 2d.



Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.Л. Соловьёва  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.Г. Блохин  
инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.ВУ.1112.В01047

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.13.110/ 8544 49 950 9	<p>Кабели силовые огнестойкие не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ марок:            ВВГнг(А)-FRLS, ПвВГнг(А)-FRLS,            ВБШвнг(А)-FRLS, ПвБШвнг(А)-FRLS,            ВКШвнг(А)-FRLS, ПвКШвнг(А)-FRLS,            ВВГЭнг(А)-FRLS, ПвВГЭнг(А)-FRLS            Индекс «нг»            в марках означает не распространение горения,            индекс «LS» в марках означает низкое дымо- и газовыделение,            индекс «FR» в марках означает огнестойкость            Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью            «Производственное объединение «Энергокомплект»,            юридический адрес: 210036, Республика Беларусь,            г. Витебск, пр-т Московский, д. 94-Б</p>	ТУ ВУ 300528652.023-2012 с изм. № 6



Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.Л. Соловьева

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.Г. Блохин

инициалы, фамилия