



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00746

Серия ВУ № 0011726

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»; место нахождения: Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, д.20; аттестат аккредитации: ВУ/112 005.01 от 12.06.2004; телефон: +375 212 426734; адрес электронной почты (e-mail): vitcsms@tut.by;

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №300528652; место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б»; телефон: +375 212 487615; адрес электронной почты (e-mail): info@vikab.by;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б»;

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины на номинальное переменное напряжение 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц, с числом жил 1 номинальным сечением от 1,5 мм² до 630 мм² включительно, с числом жил 2, 3, 4, 5 номинальным сечением от 1,5 мм² до 300 мм² включительно (марки кабельной продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию согласно приложению 1 к сертификату соответствия на бланках ВУ 0001985 - ВУ 0001993), ТУ ВУ 300528652.040-2014 «Кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины на номинальное напряжение 0,6/1 и 1,8/3 кВ. Технические условия», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № С35-2019, № С36-2019 от 27.12.2019, № С29-2020, № С30-2020 от 30.07.2020 Электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», аттестат аккредитации №ВУ/112 2.0963; протоколов испытаний №101-19-2213, №101-19-2212 от 23.09.2019 Аккредитованной испытательной лаборатории «БЕЛЛИС» Открытого акционерного общества «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС», аттестат аккредитации №ВУ/112 1.0001; акта анализа состояния производства №1326 от 04.08.2020 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации №ВУ/112 005.01. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Примененные стандарты, срок службы и специальные условия применения указаны в приложении 2 к сертификату соответствия на бланке ВУ 0001994. Условия хранения кабелей должны соответствовать условиям 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.08.2020 **ПО** 04.08.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Золотарёва Марина Маратовна

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00746

№ п/п	Марка кабельной продукции	Описание элементов конструкции кабельной продукции	Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012
1	2	3	4
1	RESIN	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
2	A-RESIN	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
3	F-RESIN	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
4	RESIN C	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
5	A-RESIN C	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
6	F-RESIN C	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
7	RESIN CW	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
8	A-RESIN CW	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
9	F-RESIN CW	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
10	RESIN B	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
11	A-RESIN B	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
12	F-RESIN B	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
13	RESIN CB	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

(подпись)

Золотарёва Марина Маратовна

(подпись)

РПТ "Белорусская государственная типография им. А. Т. Нелюбова" зак. 494-ц/2018, т. 5.000

Серия ВУ № 0001985

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00746

1	2	3	4
14	A-RESIN CB	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
15	F-RESIN CB	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
16	RESIN CWB	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
17	A-RESIN CWB	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
18	F-RESIN CWB	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
19	RESIN A	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
20	A-RESIN A	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
21	F-RESIN A	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
22	RESIN CA	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
23	A-RESIN CA	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
24	F-RESIN CA	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Золотарёва Марина Маратовна

(подпись)

РПТ "Белорусская государственная типография им. А. Т. Мелогоркина" зак. 494-ц/2018, г. 5000

Серия ВУ № 0001986

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00746

1	2	3	4
25	RESIN CWA	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
26	A-RESIN CWA	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
27	F-RESIN CWA	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
28	RESIN R	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
29	A-RESIN R	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
30	F-RESIN R	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
31	RESIN CR	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
32	A-RESIN CR	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
33	F-RESIN CR	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
34	RESIN CWR	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
35	A-RESIN CWR	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Золотарёва Марина Маратовна

(подпись)

РПТ "Белорусская государственная типография им. А. Т. Непелогина" зак. 494-ц/2018, т. 5000

Серия ВУ № 0001987

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00746

1	2	3	4
36	F-RESIN CWR	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	П16.8.2.5.4
37	RESIN H	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
38	A-RESIN H	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
39	F-RESIN H	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
40	RESIN CH	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
41	A-RESIN CH	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
42	F-RESIN CH	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
43	RESIN CWH	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
44	A-RESIN CWH	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
45	F-RESIN CWH	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
46	RESIN BH	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
47	A-RESIN BH	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
48	F-RESIN BH	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
49	RESIN CBH	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Золотарёва Марина Маратовна

(подпись)

РПЦ "Белорусская государственная типография им. А. Т. Неговорина" зак. 494-ц/2018, т. 5000

Серия ВУ № 0001988

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00746

1	2	3	4
50	A-RESIN CBH	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
51	F-RESIN CBH	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
52	RESIN CWBH	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
53	A-RESIN CWBH	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
54	F-RESIN CWBH	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
55	RESIN AH	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
56	A-RESIN AH	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
57	F-RESIN AH	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
58	RESIN CAH	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
59	A-RESIN CAH	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
60	F-RESIN CAH	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
61	RESIN CWAH	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Золотарёва Марина Маратовна

(подпись)

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00746

1	2	3	4
62	A-RESIN CWAH	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной, композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
63	F-RESIN CWAH	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
64	RESIN RH	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
65	A-RESIN RH	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
66	F-RESIN RH	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
67	RESIN CRH	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
68	A-RESIN CRH	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
69	F-RESIN CRH	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
70	RESIN CWRH	Медные жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
71	A-RESIN CWRH	Алюминиевые жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
72	F-RESIN CWRH	Медные гибкие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной, композиции, не содержащей галогенов	П16.8.1.2.1
73	RESIN PLUS H	Медные жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Золотарёва Марина Маратовна

(подпись)

РП "Сибирская унитарная типография им. А. Т. Матковского" зак. 494и-2016, т. 5000

Серия ВУ № 0001990

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00746

1	2	3	4
74	F-RESIN PLUS H	Медные гибкие жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
75	RESIN PLUS CH	Медные жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
76	F-RESIN PLUS CH	Медные гибкие жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
77	RESIN PLUS CWH	Медные жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
78	F-RESIN PLUS CWH	Медные гибкие жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
79	RESIN PLUS BH	Медные жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
80	F-RESIN PLUS BH	Медные гибкие жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
81	RESIN PLUS CBH	Медные жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
82	F-RESIN PLUS CBH	Медные гибкие жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
83	RESIN PLUS CWBH	Медные жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
84	F-RESIN PLUS CWBH	Медные гибкие жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Золотарёва Марина Маратовна

(подпись)

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00746

1	2	3	4
85	RESIN PLUS AH	Медные жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
86	F-RESIN PLUS AH	Медные гибкие жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
87	RESIN PLUS CAH	Медные жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
88	F-RESIN PLUS CAH	Медные гибкие жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
89	RESIN PLUS CWAH	Медные жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
90	F-RESIN PLUS CWAH	Медные гибкие жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
91	RESIN PLUS RH	Медные жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
92	F-RESIN PLUS RH	Медные гибкие жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
93	RESIN PLUS CRH	Медные жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
94	F-RESIN PLUS CRH	Медные гибкие жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Золотарёва Марина Маратовна

(подпись)

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00746

1	2	3	4
95	RESIN PLUS CWRH	Медные жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
96	RESIN PLUS CWAH	Медные жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
97	F-RESIN PLUS CWAH	Медные гибкие жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
98	RESIN PLUS RH	Медные жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
99	F-RESIN PLUS RH	Медные гибкие жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
100	RESIN PLUS CRH	Медные жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
101	F-RESIN PLUS CRH	Медные гибкие жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных лент, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
102	RESIN PLUS CWRH	Медные жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1
103	F-RESIN PLUS CWRH	Медные гибкие жилы с обмоткой из слюдосодержащих лент, изоляция из этиленпропиленовой резины, общий экран из медных проволок, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов	П16.1.1.2.1

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Золотарёва Марина Маратовна

(подпись)

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00746

Обозначение и наименование примененных стандартов	Срок службы	Специальные условия применения
СТБ ИЕС 60502-1-2012 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение от 1 кВ ($U_m = 1,2$ кВ) до 30 кВ ($U_m = 36$ кВ). Часть 1. Кабели на номинальное напряжение от 1 кВ ($U_m = 1,2$ кВ) до 3 кВ ($U_m = 3,6$ кВ)» (разделы 4 - 10, 12, 13, пункты 15.2, 15.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.9, 17.1–17.3, 18.1–18.9, 18.11, 18.13, 18.14, 18.22); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункты 5.3; 5.5 - 5.8); ГОСТ 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» (подпункты 3.1.1; 3.2.3; 3.3.2; 3.3.3).	Срок службы кабелей - не менее 30 лет при соблюдении заказчиком (потребителем) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабеля.	Бронированные одножильные кабели не предназначены для сетей переменного тока

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Золотарёва Марина Маратовна

РП "Белорусская государственная типография им. А. Т. Машерова" зак. 494и-2016, т. 5000

Серия ВУ № 0001994