



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00680

Серия ВУ № 0000053

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»; место нахождения: Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, д.20; аттестат аккредитации: ВУ/112 005.01 от 12.06.2004; тел.: +375 212 425761; адрес электронной почты (e-mail): vitcsms@tut.by;

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №300528652; место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б»; тел.: +375 212 487615; адрес электронной почты (e-mail): info@vikab.by;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б»;

ПРОДУКЦИЯ кабели контрольные с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с защитными покровами и без них, на номинальное переменное напряжение до 660 В частоты до 100 Гц или постоянное напряжение до 1000 В (марки кабелей контрольных и иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию согласно приложению 1 к сертификату соответствия на бланках ВУ 0001952, ВУ 0001953), ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия»; серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний №С16-2019 от 30.08.2019 Электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», аттестат аккредитации №ВУ/112 2.0963; акта анализа состояния производства №1325 от 06.09.2019 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации №ВУ/112 005.01. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия»; ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные. Общие технические условия»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.5.2). Условия хранения кабелей должны соответствовать условиям 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей не менее 15 лет при соблюдении заказчиком (потребителем) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – три года со дня ввода кабелей в эксплуатацию. В обозначении марок кабелей, имеющих отличительную маркировку каждой жилы, добавляют букву «Ц».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.09.2019 **ПО** 09.09.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации


(подпись)

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Золотарёва Марина Маратовна

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00680

№ п/п	Описание элементов конструкции кабеля	Марка кабеля контрольного
1	Медные жилы, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика: с числом жил 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61 номинальным сечением жилы 0,75 мм ² ; 1 мм ² ; 1,5 мм ² ; с числом жил 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 номинальным сечением 2,5 мм ² ; с числом жил 4; 7; 10 номинальным сечением жилы 4 мм ² ; 6 мм ² .	КВВГ
2	Алюминиевые жилы, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика: с числом жил 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 номинальным сечением 2,5 мм ² ; с числом жил 4; 7; 10 номинальным сечением жилы 4 мм ² ; 6 мм ² ; 10 мм ² .	АКВВГ
3	Медные жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластика, общий экран из алюминиевой или медной фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластика: с числом жил 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61 номинальным сечением жилы 0,75 мм ² ; 1 мм ² ; 1,5 мм ² ; с числом жил 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 номинальным сечением 2,5 мм ² ; с числом жил 4; 7; 10 номинальным сечением жилы 4 мм ² ; 6 мм ² .	КВВГЭ
4	Алюминиевые жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластика, общий экран из алюминиевой или медной фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластика: с числом жил 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 номинальным сечением 2,5 мм ² ; с числом жил 4; 7; 10 номинальным сечением жилы 4 мм ² ; 6 мм ² ; 10 мм ² .	АКВВГЭ
5	Медные жилы, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, с заполнением: с числом жил 4; 5 номинальным сечением жилы 0,75 мм ² ; 1 мм ² ; 1,5 мм ² ; 2,5 мм ² ; 4 мм ² ; 6 мм ² .	КВВГз
6	Алюминиевые жилы, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, с заполнением: с числом жил 4; 5 номинальным сечением жилы 2,5 мм ² ; 4 мм ² ; 6 мм ² ; 10 мм ² .	АКВВГз
7	Медные жилы, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, плоский: с числом жил 4 номинальным сечением жилы 0,75 мм ² ; 1 мм ² ; 1,5 мм ² ; 2,5 мм ² ; 4 мм ² ; 6 мм ² .	КВВГ-П
8	Алюминиевые жилы, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, плоский: с числом жил 4 номинальным сечением 2,5 мм ² ; 4 мм ² ; 6 мм ² .	АКВВГ-П

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)

М.П.
Яковлев Павел Леонидович

Золотарева Марина Маратовна

РПТ "Белорусская государственная типография им. А. Т. Непогорина" зак. 494з-2018, т. 5000

Серия ВУ № 0001952

Приложение № 1

Лист 2

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00680

№ п/п	Описание элементов конструкции кабеля	Марка кабеля контрольного
9	Медные жилы, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, броня из двух стальных лент: с числом жил 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61 номинальным сечением жилы 0,75 мм ² ; 1 мм ² ; 1,5 мм ² ; с числом жил 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 номинальным сечением 2,5 мм ² ; с числом жил 4; 7; 10 номинальным сечением жилы 4 мм ² ; 6 мм ² .	КВВБГ
10	Алюминиевые жилы, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, броня из двух стальных лент: с числом жил 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 номинальным сечением 2,5 мм ² ; с числом жил 4; 7; 10 номинальным сечением жилы 4 мм ² ; 6 мм ² ; 10 мм ² .	АКВВБГ
11	Медные жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластика, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластика: с числом жил 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61 номинальным сечением жилы 0,75 мм ² ; 1 мм ² ; 1,5 мм ² ; с числом жил 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 номинальным сечением 2,5 мм ² ; с числом жил 4; 7; 10 номинальным сечением жилы 4 мм ² ; 6 мм ² .	КВББШв
12	Алюминиевые жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластика, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластика: с числом жил 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 номинальным сечением 2,5 мм ² ; с числом жил 4; 7; 10 номинальным сечением жилы 4 мм ² ; 6 мм ² ; 10 мм ² .	АКВББШв

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

М.П. Яковлев Павел Леонидович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Золотарёва Марина Маратовна

РП "Бобруйская уличная типография им. А. Т. Неговорны" зак. 494-2018, г. 5000

Серия ВУ № 0001954