

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	ВУ/112 005.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия "Витебский
центр стандартизации, метрологии и сертификации",
ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.11. 005.01 00043

Дата регистрации 31 января 2022 г.

Действителен по 13 мая 2025 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б», регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 300528652

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б»

Продукция кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, на номинальное переменное напряжение 35 кВ номинальной частотой 50 Гц (сведения о кабельной продукции, обеспечивающие её идентификацию согласно приложению 1 к сертификату соответствия на бланках № 1040408, № 1040409), серийное производство.

ТУ ВУ 300528652.080-2021 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 15, 20, 30, 35, 45 кВ».

Код ОКП РБ 27.32.14

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 60

соответствует требованиям СТБ ИЕС 60840-2018 (пункты 4.2-4.4, 10.4-10.6; 10.9; 10.10; 14.3 и 14.4 [подпункты 12.4.1; 12.4.3-12.4.9; 12.5.1-12.5.4; 12.5.6-12.5.8; 12.5.10; 12.5.16]), ГОСТ 18690-2012 (подпункты 3.1.1; 3.2.3; 3.3.2; 3.3.3); ГОСТ 31565-2012 (пункты 5.2-5.4; 5.6).

Сертификат соответствия выдан на основании протоколов испытаний №С13-2020, №С14-2020 от 05.05.2020 Электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0963; отчёта об анализе состояния производства №1372 от 13.05.2020 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 005.01.

Дополнительная информация Срок службы кабелей не менее 30 лет при соблюдении заказчиком (потребителем) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации.

Выдан взамен сертификата соответствия № ВУ/112 03.11. 005 07109 от 14.05.2020 на основании заявления № 100 от 21.01.2022. Переиздание технических условий с присвоением нового номера.

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор



П.Л.Яковлев

М.М.Золотарёва

№ 0165932

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 03.11. 005.01 00043
от 31.01.2022
(бланк 0165932)
Листов 2 Лист 1

№ пп	Описание элементов конструкции кабелей	Марка кабеля	Класс пожарной опасности
1	2	3	4
1	Одна или три медные или алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластика. Климатическое исполнение УХЛ.	ПвВ АПвВ	О1.8.2.5.4
2	Три медные или алюминиевые жилы номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика. Климатическое исполнение УХЛ.	ПвБВ АПвБВ	О1.8.2.5.4
3	Три медные или алюминиевые жилы номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика. Климатическое исполнение УХЛ.	ПвКВ ПвКсВ АПвКВ АПвКсВ	О1.8.2.5.4
4	Одна или три медные или алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика. Климатическое исполнение УХЛ.	ПвКаВ АПвКаВ	О1.8.2.5.4
5	Одна или три медные или алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести. Климатическое исполнение УХЛ, в том числе ХЛ.	ПвВнг ПвВнг(А) АПвВнг АПвВнг(А)	П16.8.2.5.4
6	Три медные или алюминиевые жилы номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести. Климатическое исполнение УХЛ, в том числе ХЛ.	ПвБВнг ПвБВнг(А) АПвБВнг АПвБВнг(А)	П16.8.2.5.4
7	Три медные или алюминиевые жилы номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести. Климатическое исполнение УХЛ, в том числе ХЛ.	ПвКВнг ПвКВнг(А) ПвКсВнг ПвКсВнг(А) АПвКВнг АПвКВнг(А) АПвКсВнг АПвКсВнг(А)	П16.8.2.5.4

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор



П.Л.Яковлев

М.М.Золотарёва

№ 1040408

1	2	3	4
8	Одна или три медные или алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести. Климатическое исполнение УХЛ, в том числе ХЛ.	ПвКаВнг ПвКаВнг(А) АПвКаВнг АПвКаВнг(А)	П16.8.2.5.4
9	Одна или три медные или алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Климатическое исполнение УХЛ, в том числе ХЛ.	ПвВнг(А)-LS АПвВнг(А)-LS	П16.8.2.5.2
		ПвВнг(В)-LS АПвВнг(В)-LS	П2.8.2.5.2
10	Три медные или алюминиевые жилы номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Климатическое исполнение УХЛ, в том числе ХЛ.	ПвБВнг(А)-LS АПвБВнг(А)-LS	П16.8.2.5.2
11	Три медные или алюминиевые жилы номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Климатическое исполнение УХЛ, в том числе ХЛ.	ПвКВнг(А)-LS ПвКсВнг(А)-LS АПвКВнг(А)-LS АПвКсВнг(А)-LS	П16.8.2.5.2
12	Одна или три медные или алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Климатическое исполнение УХЛ, в том числе ХЛ.	ПвКаВнг(А)-LS АПвКаВнг(А)-LS	П16.8.2.5.2
		АПвКаВнг(В)-LS ПвКаВнг(В)-LS	П2.8.2.5.2
ИТОГО: 12 (двенадцать) позиций			

Примечание:

- Для кабелей в климатическом исполнении ХЛ в обозначение марки кабеля добавляются через дефис буквы ХЛ.
- Обозначение брони из круглых стальных оцинкованных проволок производится указанием в записи марки кабеля символов «К» или «Кс» по требованию заказчика.

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор



№ 1040409

П.Л.Яковлев

М.М.Золотарёва