



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 005.01 00038

Серия ВУ № 0024482

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»; место нахождения: Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, д.20; аттестат аккредитации: ВУ/112 005.01 от 12.06.2004;

номер телефона: + 375 212 480416; адрес электронной почты (e-mail): info@vcsms.by

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №300528652;

место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б»;

номер телефона: + 375 212 480120; адрес электронной почты (e-mail): info@vikab.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект»,

место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б»

ПРОДУКЦИЯ кабели силовые с медными жилами, на номинальное переменное напряжение 1 кВ номинальной частотой 50 Гц (марки кабельной продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию согласно приложению 1 к сертификату соответствия на бланке ВУ 0002097),

ТУ ВУ 300528652.074-2021 «Кабели экранированные пониженной горючести и пониженной пожарной опасности на напряжение 0,6/1 кВ. Технические условия», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № С 37-2021 от 21.10.2021 Электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», аттестат аккредитации №ВУ/112 2.0963; акта анализа состояния производства №160 от 26.10.2021 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации №ВУ/112 005.01. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТБ ИЕС 60502-1-2012 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение от 1 кВ ($U_m=1,2$ кВ) до 30 кВ ($U_m=36$ кВ).

Часть 1. Кабели на номинальное напряжение 1 кВ ($U_m=1,2$ кВ) и 3 кВ ($U_m=3,6$ кВ)» (разделы 4 - 9; 13; пункты 15.2; 15.3; 16.4; 16.5; 17.1; 17.2; 17.3; 18.1; 18.2; 18.3; 18.4; 18.5; 18.6; 18.7; 18.8; 18.9; 18.13);

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункты 5.3; 5.4; 5.6).

Средний срок службы – не менее 30 лет при соблюдении заказчиком (потребителем) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации плюс 50 °С, нижнее - минус 50 °С.

Условия хранения кабеля должны соответствовать условиям 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.11.2021 ПО 09.11.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Золотарёва Марина Маратовна

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 005.01 00038

№ п/п	Марка кабельной продукции	Описание элементов конструкции кабельной продукции	Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012
1	NYCYнг NYCYнг(A)	Медные круглые жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластика, экран из медных проволок, оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом жил (2; 3; 4; 5) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16) мм ² , с числом жил (7; 10) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6) мм ² , с числом жил (14; 19; 24; 27; 30; 37) номинальным сечением (1,5; 2,5) мм ² ; с числом жил (52; 61) номинальным сечением 1,5 мм ²	П16.8.2.5.4
2	NYCYнг-LS NYCYнг(A)-LS	Медные круглые жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, экран из медных проволок, оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом жил (2; 3; 4; 5) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16) мм ² , с числом жил (7; 10) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6) мм ² , с числом жил (14; 19; 24; 27; 30; 37) номинальным сечением (1,5; 2,5) мм ² ; с числом жил (52; 61) номинальным сечением 1,5 мм ²	П16.8.2.2.2

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Золотарёва Марина Маратовна

(подпись)