



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 005.01 00060

Серия ВУ № 0024501

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»; место нахождения: Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, д.20; аттестат аккредитации: ВУ/112 005.01 от 12.06.2004; номер телефона: + 375 212 480416; адрес электронной почты: info@vcsms.by,

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №300528652; место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б»; номер телефона: + 375 212 480120; адрес электронной почты: info@vikab.by,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б»;

ПРОДУКЦИЯ кабели контрольные огнестойкие, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности или сшитого полиэтилена, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ номинальной частотой до 100 Гц или постоянное напряжение до 1 кВ, климатического исполнения УХЛ (марки кабельной продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию согласно приложению 1 к сертификату соответствия на бланке ВУ 0002134)

ТУ ВУ 300528652.023-2012 «Кабели силовые и контрольные огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением. Технические условия», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № С 07-2022 от 28.02.2022, № С 07/1-2022 от 28.02.2022 Электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», аттестат аккредитации №ВУ/112 2.0963; акта анализа состояния производства №158 от 03.03.2022 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации №ВУ/112 005.01.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные. Общие технические условия» (подпункты 2.4.1–2.4.7; 2.4.11; пункты 2.5; 2.6; раздел 3; пункты 6.1); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункты 5.3; 5.4; 5.6; 5.8).

Срок службы кабеля - не менее 30 лет при соблюдении заказчиком (потребителем) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.03.2022 **ПО** 14.03.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



М.П. Яковлев Павел Леонидович

Зодотарева Марина Маратовна

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 005.01 00060

№ п/п	Марка кабельной продукции	Описание элементов конструкции кабельной продукции	Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012
1	2	3	4
1	КВВГнг(A)-FRLS	Медные жилы, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом жил (4; 7; 10) номинальным сечением (1,0; 1,5; 2,5; 4; 6) мм ² , с числом жил (4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37) номинальным сечением (1,0; 1,5; 2,5) мм ² , с числом жил (52; 61) номинальным сечением (1,0; 1,5) мм ²	П16.1.2.2.2
2	КВВГЭнг(A)-FRLS	Медные жилы, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, общий экран под оболочкой, с числом жил (4; 7; 10) номинальным сечением (1,0; 1,5; 2,5; 4; 6) мм ² , с числом жил (4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37) номинальным сечением (1,0; 1,5; 2,5) мм ² , с числом жил (52; 61) номинальным сечением (1,0; 1,5) мм ²	П16.1.2.2.2
3	КВБШнг(A)-FRLS	Медные жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом жил (4; 7; 10) номинальным сечением (1,0; 1,5; 2,5; 4; 6) мм ² , с числом жил (4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37) номинальным сечением (1,0; 1,5; 2,5) мм ² , с числом жил (52; 61) номинальным сечением (1,0; 1,5) мм ²	П16.1.2.2.2
4	КПвВГнг(A)-FRLS	Медные жилы, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом жил (4; 7; 10) номинальным сечением (1,0; 1,5; 2,5; 4; 6) мм ² , с числом жил (4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37) номинальным сечением (1,0; 1,5; 2,5) мм ² , с числом жил (52; 61) номинальным сечением (1,0; 1,5) мм ²	П16.1.2.2.2
5	КПвВГЭнг(A)-FRLS	Медные жилы, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, общий экран под оболочкой, с числом жил (4; 7; 10) номинальным сечением (1,0; 1,5; 2,5; 4; 6) мм ² , с числом жил (4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37) номинальным сечением (1,0; 1,5; 2,5) мм ² , с числом жил (52; 61) номинальным сечением (1,0; 1,5) мм ²	П16.1.2.2.2
6	КПвБШнг(A)-FRLS	Медные жилы, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом жил (4; 7; 10) номинальным сечением (1,0; 1,5; 2,5; 4; 6) мм ² , с числом жил (4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37) номинальным сечением (1,0; 1,5; 2,5) мм ² , с числом жил (52; 61) номинальным сечением (1,0; 1,5) мм ²	П16.1.2.2.2

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



М.П. Яковлев Павел Леонидович

Золотарёва Марина Маратовна