

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	ВУ/112 005.01
БСГА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия "Витебский
центр стандартизации, метрологии и сертификации",
ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.11. 005.01 00004

Дата регистрации 25 марта 2021 г.

Действителен до 25 марта 2026 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Обществом с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б»

и представленная на сертификацию под наименованием кабеля силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное переменное напряжение 6 кВ номинальной частотой 50 Гц (марки кабелей, описание элементов конструкции и иные сведения согласно приложению на бланках БУТ №0247965, БУТ №0247967). Серийное производство. ТУ ВУ 300528652.029-2012 «Кабели силовые пониженной горючести, пониженной пожарной опасности и не содержание галогенов на напряжение 6 кВ. Технические условия»

код ОКП РБ 27.32.14

код ТН ВЭД ЕАЭС 854460

соответствует требованиям

СТБ ИЕС 60502-2-2018 (разделы 4-10, 13, 14, пункты 16.2, 16.4, 17.4, 17.5, 17.7; подпункты 18.3.2-18.3.4; пункты 19.5-19.7, 19.9-19.11); ГОСТ 31565-2012 (пункты 5.3; 5.4; 5.6)

Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик)) Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Энергокомплект", Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 "Б"

УНП 300528652

Сертификат соответствия выдан на основании:

отчёта об анализе состояния производства № 1414/1415 от 18.03.2021; протоколов испытаний № С07-2021 от 17.03.2021, № С07/1-2021 от 17.03.2021 Электротехнической лаборатории ООО «ПО «Энергокомплект», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0963; сертификата соответствия № ВУ/112 03.11. 005.01 00003 от 25.03.2021 ОС РУП «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 005.01

Особые отметки Срок службы кабелей не менее 30 лет. Условия хранения кабелей должны соответствовать условиям 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69.

Руководитель
органа по сертификации

Эксперт-аудитор



П.Л. Яковлев
подпись инициалы, фамилия
М.М. Золотарёва
подпись инициалы, фамилия

№ 0165667

№ пп	Описание элементов конструкции кабелей	Марка кабеля	Класс пожарной опасности
1	2	3	4
1	Одна или три медные или алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Климатическое исполнение УХЛ.	ВВГнг(A)-LS ABВГнг(A)-LS	П16.8.2.2.2
2	Три медные или алюминиевые жилы номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, броня из стальных оцинкованных лент, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Климатическое исполнение УХЛ.	ВБШвнг(A)-LS ABВШвнг(A)-LS	П16.8.2.2.2
3	Три медные или алюминиевые жилы номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Климатическое исполнение УХЛ.	ВКШвнг(A)-LS ABКШвнг(A)-LS	П16.8.2.2.2
4	Одна или три медные или алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, броня из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Климатическое исполнение УХЛ.	ВКаШвнг(A)-LS ABКаШвнг(A)-LS	П16.8.2.2.2

Руководитель
органа по сертификации

Эксперт-аудитор



П.Л. Яковлев

М.М. Золотарёва

Серия ВУТ
№ 0247967

1	2	3	4
5	Одна или три медные или алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Климатическое исполнение УХЛ.	ПвВГнг(А)-LS АПвВГнг(А)-LS	П16.8.2.2.2
6	Три медные или алюминиевые жилы номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Климатическое исполнение УХЛ.	ПвБШнг(А)-LS АПвБШнг(А)-LS	П16.8.2.2.2
7	Три медные или алюминиевые жилы номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Климатическое исполнение УХЛ.	ПвКШнг(А)-LS АПвКШнг(А)-LS	П16.8.2.2.2
8	Одна или три медные или алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 35 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Климатическое исполнение УХЛ.	ПвКаШнг(А)-LS АПвКаШнг(А)-LS	П16.8.2.2.2
ИТОГО: 8 (восемь) позиций			

Примечание:

При наличии в конструкции кабеля экрана из проволок термо-коррозионностойкого алюминиевого сплава в условное обозначение кабеля вводится индекс «А(ТАС)» после сечения экрана.

Руководитель
органа по сертификации

Эксперт-аудитор



П.Л. Яковлев

М.М. Золотарёва