

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС BY/112 02.01. 005 00603

Серия ВУ № 0012941

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия "Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, д.20; тел.: +375 212 42-57-61; адрес электронной почты (e-mail): vitcsms@tut.by; аттестат аккредитации: BY/112 005.01 от 12.06.2004

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Энергокомплект"; сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №300528652; место нахождения: Республика Беларусь, 210035, г. Витебск, Московский проспект, д. 94 "Б"; тел.: +375 212 48-76-15; адрес электронной почты (e-mail): info@vikab.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Энергокомплект"
место нахождения: Республика Беларусь, 210035, г. Витебск, Московский проспект, д. 94 "Б".

ПРОДУКЦИЯ

кабели силовые с гибкими медными жилами с пластмассовой изоляцией, для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1000 В номинальной частотой 50 Гц и на постоянное напряжение 1500 В (наименование, марки и класс пожарной опасности кабелей согласно приложению 1 к сертификату соответствия на бланке ВУ 0016297), ТУ ВУ 300528652.052-2018 "Кабели гибкие с пластмассовой изоляцией. Технические условия", серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний №С07-2018 от 22.03.2018 Электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Энергокомплект", аттестат аккредитации №BY/112 2.0963; отчета об анализе состояния производства №1253 от 22.03.2018 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия "Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации". Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средний срок службы кабелей не менее 30 лет при соблюдении потребителем (заказчиком) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента и условия хранения кабелей указаны в приложении к сертификату соответствия на бланке ВУ 0016298.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

23.03.2018

ПО 22.03.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

Яковлев Павел Леонидович
инициалы, фамилия

подпись

Золотарёва Марина Маратовна
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС ВУ/112 02.01. 005 00603

Серия ВУ № 0016297

№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Класс опасности
1	Кабели силовые с гибкими медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил 1 номинальным сечением жилы (1,5-300) мм ² и числом жил 2, 3, 4, 5 номинальным сечением жил (1,5-240) мм ²	КГВВ	класс пожарной опасности О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012
2	Кабели силовые с гибкими медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющие горение по категории А, с числом жил 1 номинальным сечением жилы (1,5-300) мм ² и числом жил 2, 3, 4, 5 номинальным сечением жил (1,5-240) мм ²	КГВВнг(А)	класс пожарной опасности П16.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012
3	Кабели силовые с гибкими медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющие горение по категории А, с числом жил 1 номинальным сечением жилы (1,5-300) мм ² и числом жил 2, 3, 4, 5 номинальным сечением жил (1,5-240) мм ²	КГВВнг(А)-LS	класс пожарной опасности П16.8.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012
4	Кабели силовые с гибкими медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с медным экраном под оболочкой, с числом жил 1 номинальным сечением жилы (1,5-300) мм ² и числом жил 2, 3, 4, 5 номинальным сечением жил (1,5-240) мм ²	КГВЭВ	класс пожарной опасности О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012
5	Кабели силовые с гибкими медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с медным экраном под оболочкой, не распространяющие горение по категории А, с числом жил 1 номинальным сечением жилы (1,5-300) мм ² и числом жил 2, 3, 4, 5 номинальным сечением жил (1,5-240) мм ²	КГВЭВнг(А)	класс пожарной опасности П16.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012
6	Кабели силовые с гибкими медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с медным экраном под оболочкой, не распространяющие горение по категории А, с числом жил 1 номинальным сечением жилы (1,5-300) мм ² и числом жил 2, 3, 4, 5 номинальным сечением жил (1,5-240) мм ²	КГВЭВнг(А)-LS	класс пожарной опасности П16.8.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012
7	Кабели силовые с гибкими медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил 2, 3, 4, 5 номинальным сечением жил (1,5-240) мм ²	КГВБВ	класс пожарной опасности О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012
8	Кабели силовые с гибкими медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющие горение по категории А, с числом жил 2, 3, 4, 5 номинальным сечением жил (1,5-240) мм ²	КГВБВнг(А)	класс пожарной опасности П16.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012
9	Кабели силовые с гибкими медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с броней из стальных оцинкованных лент, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющие горение по категории А, с числом жил 2, 3, 4, 5 номинальным сечением жил (1,5-240) мм ²	КГВБВнг(А)-LS	класс пожарной опасности П16.8.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

Яковлев Павел Леонидович
инициалы, фамилия

подпись

Золотарёва Марина Маратовна
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС BY/112 02.01.005 00603

Серия ВУ № 0016298

Обозначение и наименование примененных стандартов (документов)	Условия хранения
СТБ ИЕС 60502-1-2012 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение от 1 кВ ($U_m=1,2$ кВ) до 30 кВ ($U_m=36$ кВ). Часть 1. Кабели на номинальное напряжение 1 кВ ($U_m=1,2$ кВ) и 3 кВ ($U_m=3,6$ кВ)»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».	Условия хранения кабелей должны соответствовать условиям хранения 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках, при условии сохранения целостности заводской упаковки - не более 2 лет, в закрытых помещениях (складах) - не более 5 лет.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)


подпись


подпись

Яковлев Павел Леонидович
инициалы, фамилия

Золотарёва Марина Маратовна
инициалы, фамилия