

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	ВУ/112 005.01
БСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия "Витебский
центр стандартизации, метрологии и сертификации",
ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.11. 005.01 00045

Дата регистрации 08 февраля 2022 г.

Действителен по 07 февраля 2027 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б», регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 300528652

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б»

Продукция кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, с общим или индивидуальным экраном, в том числе бронированные, с оболочкой из полиэтилена или оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика, на номинальное переменное напряжение (6, 10, 15, 20, 30) кВ номинальной частотой 50 Гц (сведения о кабельной продукции, обеспечивающие её идентификацию согласно приложению 1 к сертификату соответствия на бланках № 1040411, № 1040412)

серийное производство

ТУ ВУ 300528652.081-2021 «Кабели силовые на напряжение 6 - 45 кВ»

Код ОКП РБ 27.32.14

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 60

соответствует требованиям СТБ ИЕС 60502-2-2018 (разделы 4-10, 13, 14; пункты 16.2-16.4, 17.4, 17.5, 17.7, 17.9; подпункты 18.2.4-18.2.7, 18.2.9, 18.2.10; пункты 19.5-19.11; 19.16).

Сертификат соответствия выдан на основании протокола испытаний № С 01-2022 от 24.01.2022 Электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0963; протокола испытаний № 101-22-0072 от 13.01.2022 Аккредитованной испытательной лаборатории «БЕЛЛИС» Открытого акционерного общества «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0001; отчёта об анализе состояния производства № 1500 от 27.01.2022 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 005.01.

Дополнительная информация Средний срок службы кабелей - не менее 30 лет при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 12-ти месяцев с даты отгрузки с завода-изготовителя.

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор



П.Л.Яковлев

М.М.Золотарёва

№ 0165938

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 03.11. 005.01 00045
от **08.02.2022**
(бланк 0165938)
Листов 2 Лист 1

№ пп	Описание элементов конструкции кабелей	Марка кабеля	Класс пожарной опасности
1	2	3	4
1.	Одна или три алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² и с числом жил 3 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, медный экран, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика	NA2XSY	O1.8.2.5.4
2.	Одна или три медные жилы, с числом жил 1 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² и с числом жил 3 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, медный экран, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика	N2XSY	O1.8.2.5.4
3.	Три алюминиевые жилы номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, с индивидуальным медным экраном, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика	NA2XSEY	O1.8.2.5.4
4.	Три медные жилы номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, с индивидуальным медным экраном, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика	N2XSEY	O1.8.2.5.4
5.	Одна или три алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² и с числом жил 3 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, медный экран, наружная оболочка из полиэтилена	NA2XS2Y	O2.8.2.5.4
6.	Одна или три медные жилы, с числом жил 1 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² и с числом жил 3 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, медный экран, наружная оболочка из полиэтилена	N2XS2Y	O2.8.2.5.4
7.	Три алюминиевые жилы номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, с индивидуальным медным экраном, наружная оболочка из полиэтилена	NA2XSE2Y	O2.8.2.5.4
8.	Три медные жилы номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, с индивидуальным медным экраном, наружная оболочка из полиэтилена	N2XSE2Y	O2.8.2.5.4
9.	Одна или три алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² и с числом жил 3 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, медный экран, продольная герметизация, наружная оболочка из полиэтилена	NA2XS(F)2Y	O2.8.2.5.4
10.	Одна или три медные жилы, с числом жил 1 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² и с числом жил 3 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, медный экран, продольная герметизация, наружная оболочка из полиэтилена	N2XS(F)2Y	O2.8.2.5.4

Руководитель органа
по сертификации - директор

П.Л.Яковлев

Эксперт-аудитор

М.М.Золотарёва

№ 1040411

1	2	3	4
11.	Три алюминиевые жилы номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, продольная герметизация, с индивидуальным медным экраном, наружная оболочка из полиэтилена	NA2XSE(F)2Y	O2.8.2.5.4
12.	Три медные жилы номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, продольная герметизация, с индивидуальным медным экраном, наружная оболочка из полиэтилена	N2XSE(F)2Y	O2.8.2.5.4
13.	Одна или три алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² и с числом жил 3 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, медный экран, продольная и поперечная герметизация, наружная оболочка из полиэтилена	NA2XS(FL)2Y	O2.8.2.5.4
14.	Одна или три медные жилы, с числом жил 1 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² и с числом жил 3 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, медный экран, продольная и поперечная герметизация, наружная оболочка из полиэтилена	N2XS(FL)2Y	O2.8.2.5.4
15.	Три алюминиевые жилы номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, с индивидуальным медным экраном, продольная и поперечная герметизация, наружная оболочка из полиэтилена	NA2XSE(FL)2Y	O2.8.2.5.4
16.	Три медные жилы номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, с индивидуальным медным экраном, продольная и поперечная герметизация, наружная оболочка из полиэтилена	N2XSE(FL)2Y	O2.8.2.5.4
17.	Три алюминиевые жилы номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, с индивидуальным медным экраном, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика	NA2XSEYBY	O1.8.2.5.4
18.	Три медные жилы номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, с индивидуальным медным экраном, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластика	N2XSEYBY	O1.8.2.5.4
ИТОГО: 18 (восемнадцать) позиций			

Примечание: По требованию заказчика (потребителя) допускается указание в условном обозначении кабеля:

страны поставки в виде: Беларусь - ВУ; Россия - RU; Казахстан - KZ,
 цвета наружной оболочки (защитного шланга),
 номинальное напряжение указывать в виде $U_0/U(U_m)$,
 например: NA2XS(F)2Y 1*630/70 - 6/10(12) - KZ черный

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор



П.Л.Яковлев

М.М.Золотарёва

№ 1040412