

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия "Витебский
центр стандартизации, метрологии и сертификации",
ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.11. 005.01 00024

Дата регистрации 12 октября 2021 г.

Действителен по 11 октября 2026 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б», регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 300528652

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б»

Продукция кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами, с числом жил 1 и 3 номинальным сечением от 25 мм² до 1000 мм² включительно, с изоляцией из сшитого полиэтилена, на номинальное напряжение (6; 10; 20; 30) кВ номинальной частотой 50 Гц [марки кабельной продукции и иные сведения, обеспечивающие идентификацию продукции согласно приложению 1 к сертификату соответствия на бланках №1040395, №1040396],

серийное производство,

ТУ ВУ 300528652.055-2018 «Кабели силовые с герметизированной жилой и изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 3,6/6, 6/10, 12/20, 18/30, 20,8/35 кВ. Технические условия».

Код ОКП РБ 27.32.14

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 60

соответствует требованиям СТБ ИЕС 60502-2-2018 (разделы 4–10; 14, пункты 16.2–16.4; 17.4; 17.5; 17.9; подпункты 18.2.4–18.2.7; 18.2.9; 18.2.10; пункты 19.5–19.7, 19.9).

Сертификат соответствия выдан на основании протокола испытаний № С 35-2021 от 06.10.2021 Электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», аттестат аккредитации №ВУ/112 2.0963; отчёта об анализе состояния производства №1489 от 07.10.2021 органа по сертификации продукции и услуг РУП «Витебский ЦСМС».

Дополнительная информация

Средний срок службы кабелей – не менее 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев с даты отгрузки с завода-изготовителя. Условия хранения кабеля должны соответствовать условиям 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Класс пожарной опасности кабелей - О2.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012.

Заместитель руководителя органа
по сертификации – начальник отдела по
оценке соответствия продукции, работ, услуг

С.Н.Михалочкин

Эксперт-аудитор

М.М.Золотарёва

№ 0165709

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 03.11. 005.01 00024
от 12.10.2021
(бланк 0165709)

Листов 2

Лист 1

№ п/п	Марка кабельной продукции	Описание элементов конструкции кабельной продукции /Характеристики
1	НХСМК-WTC/PE	Медные герметизированные жилы, изоляция из сшитого полиэтилена, водоблокирующая лента под металлическим экраном, наружная оболочка из полиэтилена. С числом жил 1 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² ; с числом жил 3 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ²
2	АНХСМК-WTC/PE	Алюминиевые герметизированные жилы, изоляция из сшитого полиэтилена, водоблокирующая лента под металлическим экраном, наружная оболочка из полиэтилена. С числом жил 1 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² ; с числом жил 3 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ²
3	АНХАМК-W	Алюминиевые герметизированные жилы, изоляция из сшитого полиэтилена, водоблокирующая лента под алюмополимерной лентой, наружная оболочка из полиэтилена. 1. С числом жил 1 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² . 2. С числом жил 3 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300) мм ² . Медная неизолированная жила заземления. По конструкции – кабельная система
4	НХАМК-W	Медные герметизированные жилы, изоляция из сшитого полиэтилена, водоблокирующая лента под алюмополимерной лентой, наружная оболочка из полиэтилена. 1. С числом жил 1 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630) мм ² . 2. С числом жил 3 номинальным сечением (35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300) мм ² . Медная неизолированная жила заземления. По конструкции – кабельная система.

Заместитель руководителя органа
по сертификации – начальник отдела по
оценке соответствия продукции, работ, услуг

Эксперт-аудитор



С.Н.Михалочкин

М.М.Золотарёва

№ 1040395

№ п/п	Марка кабельной продукции	Описание элементов конструкции кабельной продукции /Характеристики
5	АНХАМК-WM	Три алюминиевые герметизированные жилы номинальным сечением (25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, водоблокирующая лента под алюмополимерной лентой, наружная оболочка из полиэтилена. Стальная изолированная несущая жила. По конструкции – кабельная система.
6	АНХАМК-WS	Три алюминиевые герметизированные жилы номинальным сечением (25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300) мм ² , изоляция из сшитого полиэтилена, водоблокирующая лента под алюмополимерной лентой, наружная оболочка из полиэтилена. Стальная неизолированная несущая жила. По конструкции – кабельная система.

Заместитель руководителя органа
по сертификации – начальник отдела по
оценке соответствия продукции, работ, услуг

Эксперт-аудитор



С.Н.Михалочкин

М.М.Золотарёва

№ 1040396